

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«18» июля 2024 г., 43240061000211417886
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Кирова управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«26» июля 2024 г., № 2407/038-43/741/ПВПР

(дата составления предписания)

обл Кировская, г Киров, пр-кт Октябрьский, Дом 122а, 88332679512, e-mail: gpn_kirov@43.mchs.gov.ru
(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Профилактический визит проведен: «26» июля 2024 г., учетный номер 43240061000211417886.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведен в рамках:
Осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. обл Кировская, г Киров, ул Павла Корчагина, Дом 217а

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 166"
ГОРОДА КИРОВА, адрес юридического лица: 610040, ОБЛАСТЬ КИРОВСКАЯ, КИРОВ, ПАВЛА КОРЧАГИНА УЛИЦА,
217А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

5. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Перед наружной дверью (эвакуационным выходом из групповой ячейки «Витаминка») имеется горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери (ширина площадки 1,1 м., ширина полотна двери 0.89 м.), чем нарушены обязательные требования пожарной безопасности, а именно: часть 1 статьи 89 ФЗ-123, п. 4.2.21 СП 1.13130.2020.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

01.07.2025

2. Наружная открытая лестница 3-го типа, предназначенная для эвакуации из групповой ячейки «Буратино», размещена у части стены, имеющей световые проемы, и располагается на расстоянии менее 1 м от плоскости оконных проемов, чем нарушены обязательные требования пожарной безопасности, а именно: часть 1 статьи 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее – ФЗ-123), п. 4.4.7 СП 1.13130.2020.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

01.07.2025

3. Наружная открытая лестница 3-го типа, предназначенная для эвакуации из групповой ячейки «Солнышко», размещена у части стены, имеющей световые проемы, и располагается на расстоянии менее 1 м от плоскости оконных проемов, чем нарушены обязательные требования пожарной безопасности, а именно: часть 1 статьи 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее – ФЗ-123), п. 4.4.7 СП 1.13130.2020.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
 01.07.2025
4. В здании с объединенным хозяйственно-противопожарным водопроводом запорное устройство на обводной линии счетчиков воды (завдвижка) не оборудована электроприводом с пуском от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств (систем) противопожарной автоматики, чем нарушены обязательные требования пожарной безопасности, а именно: статья 86 ФЗ №123, п. 12.11 СП 30.13330.2020.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 3, Глава 19, Статья 86. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Требования к внутреннему противопожарному водопроводу устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.
Срок устранения нарушения:
 01.07.2025
5. Выходы из групповых ячеек "Буратино" и "Капелька" на лестничную клетку не оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, (двери в закрытом положении имеют зазоры, отсутствуют доводчики), чем нарушены обязательные требования пожарной безопасности, а именно: часть 1 статьи 53 ФЗ №123, пункт 4.4.6 СП 1.13130.2020.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
 01.07.2025
6. Двери, ведущие из коридора групповых ячеек «Белоснежка» и «Солнышко» на лестничную клетку, из групповой ячейки «Лучик» на лестничную клетку, из коридора групповых ячеек «Светлячок» и «Звездочка» на лестничную клетку в закрытом положении не обеспечивают уплотнение в притворах (в закрытом положении имеются зазоры), чем нарушены обязательные требования пожарной безопасности, а именно: часть 1 статьи 53 ФЗ №123, пункт 4.4.6 СП 1.13130.2020.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
 01.07.2025
7. Не происходит автоматическая разблокировка электромагнитных замков, установленных на всех дверях эвакуационных выходов с первого этажа при сработке автоматической пожарной сигнализации, чем нарушены обязательные требования пожарной безопасности, а именно: подпункт «а» пункта 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ №1479 16.09.2020 (далее ППР в РФ).
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 27 Правил, Подпункт а. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства.
Срок устранения нарушения:
 01.07.2025
8. Перед наружной дверью (эвакуационным выходом из бассейна) имеется горизонтальная входная площадка с глубиной

менее 1,5 ширины полотна наружной двери (ширина площадки 1,36 м., ширина полотна двери 1,06 м.), чем нарушены обязательные требования пожарной безопасности, а именно: часть 1 статьи 89 ФЗ-123, п. 4.2.21 СП 1.13130.2020.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

01.07.2025

9. Наружная открытая лестница 3-го типа, предназначенная для эвакуации из групповой ячейки «Белоснежка», размещена у части стены, имеющей световые проемы, и располагается на расстоянии менее 1 м от плоскости оконных проемов, чем нарушены обязательные требования пожарной безопасности, а именно: часть 1 статьи 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее – ФЗ-123), п. 4.4.7 СП 1.13130.2020.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

01.07.2025

10. Не обеспечено исправное состояние системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре – большинство световых табло «Выход» не обеспечивают контрастное восприятие информации (фактически не выдают требуемой яркости свечения либо вообще неисправны), чем нарушены обязательные требования пожарной безопасности, а именно: пункт 1, части 1 статьи 6, часть 3, 4 статьи 84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее — Федеральный закон №123-ФЗ); пункт 1, пункт 54 Правил противопожарного режима в РФ.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:

01.07.2025

11. К выполнению работ по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) привлечена организация (ООО "ГЕФЕСТ"), не имеющая специального разрешения, наличие которого предусмотрено законодательством Российской Федерации. На момент проведения обязательного профилактического визита 26.07.2024 по информации из реестра лицензий по состоянию на 14:08 24.07.2024 г. приказом ГУ МЧС России по Кировской области № 924 от 02.12.2021 действие лицензии по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной ООО "ГЕФЕСТ", приостановлено.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Срок устранения нарушения:

01.07.2025

12. Перед наружной дверью (эвакуационным выходом из прачечной) отсутствует горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери, чем нарушены обязательные требования пожарной безопасности, а именно: часть 1 статьи 89 ФЗ-123, п. 4.2.21 СП 1.13130.2020.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

01.07.2025

- 13 Наружная открытая лестница 3-го типа, предназначенная для эвакуации из групповой ячейки «Звездочка», размещена у части стены, имеющей световые проемы, и располагается на расстоянии менее 1 м от плоскости оконных проемов, чем нарушены обязательные требования пожарной безопасности, а именно: часть 1 статьи 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее – ФЗ-123), п. 4.4.7 СП 1.13130.2020.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
 01.07.2025
- 14 Подвальный этаж используется для хранения коробок, деревянных поддонов, санок, строительных материалов и других горючих материалов, чем нарушены обязательные требования пожарной безопасности, а именно: подпункт "б" пункта 16 ППР в РФ.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 16 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 На объектах защиты запрещается использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности.
Срок устранения нарушения:
 01.07.2025
- 15 К моменту достижения системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре предельного состояния (срока службы) правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до полной их замены в установленном порядке на новую систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (по имеющимся данным у контрольного (надзорного) органа, срок службы составных элементов указанных систем, смонтированных на объекте защиты в 2007 году, составляет более 10 лет. Данные по замене каких-либо составных элементов указанных систем контролируемым лицом не представлены), чем нарушены обязательные требования пожарной безопасности, а именно: пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее — ППР в РФ), п. 6.6.1, 6.6.4 ГОСТ Р 59638-2021; п. 6.7.1, 6.7.4 ГОСТ Р 59639-2021.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.
Срок устранения нарушения:
 01.07.2025
- 16 На дверях складского помещения и помещения мастерской, расположенных в пристрое бассейна, отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", чем нарушены обязательные требования пожарной безопасности, а именно: пункт 12 ППР в РФ.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).
Срок устранения нарушения:
 01.07.2025
- 17 На объекте установлена решетка с замком на приемке у аварийного выхода подвала, чем нарушены обязательные требования пожарной безопасности, а именно: подпункт "г" пункта 16 ППР в РФ.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 16 Правил, Подпункт г. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На объектах защиты запрещается устанавливать глухие решетки на окнах подвалов и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

01.07.2025

- 18 Перед наружной дверью (вторым эвакуационным выходом из бассейна) имеется горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери (ширина площадки 1,5 м., ширина полотна двери 1,14 м.), чем нарушены обязательные требования пожарной безопасности, а именно: часть 1 статьи 89 ФЗ-123, п. 4.2.21 СП 1.13130.2020.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

01.07.2025

- 19 Наружная открытая лестница 3-го типа, предназначенная для эвакуации из групповой ячейки «Лучик», размещена у части стены, имеющей световые проемы, и располагается на расстоянии менее 1 м от плоскости оконных проемов, чем нарушены обязательные требования пожарной безопасности, а именно: часть 1 статьи 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее – ФЗ-123), п. 4.4.7 СП 1.13130.2020.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:


Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

01.07.2025

(указывается выявленное нарушение обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

старший инспектор ОНДПР города Кирова (государственный инспектор города Кирова Кировской области по пожарному надзору) Коновалов Дмитрий Игоревич



(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)

подпись

старший инспектор ОНДПР города Кирова (государственный инспектор города Кирова Кировской области по пожарному надзору) Коновалов Дмитрий Игоревич, e-mail: konovalovdi@43.mchs.gov.ru, телефон: +78332208621

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«15» часов «00» минут «6» 08 2024 г.

Евгений Мартемьянов 81

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

